



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

**B-BK-60210-1661/20**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu.**  
**Gatunek: Cu-DHP; Stany utwardzenia: R220 (miękki); R250 (półtwardy), R290 (twardy); Średnice zewnętrzne: od 6,0 do 54,0 mm; Grubość ścianek od 0,6 do 2,0 mm**

Zawierający / containing: miedź min. 99,90 %

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zaleca się stosowanie rur miedzianych w instalacjach, w których przesyłana woda nie wykazuje właściwości agresywnych.

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

HUTMEN S.A.  
53-234 Wrocław  
ul. Grabiszyńska 241

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HUTMEN S.A.  
53-234 Wrocław  
ul. Grabiszyńska 241



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.12.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.12.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 grudnia 2020

The date of issue of the certificate: 20th December 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*J. Solecka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH